



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Сахалинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129, тел. 72-26-02,
факс 72-63-85, E-mail: mchs@emercom.dsc.ru, Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Сахалинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60 т.497096 ф.723947, E-mail: undpr65@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальное отделение надзорной деятельности Южно-Курильского района

(наименование органа государственного надзора)

694500, пгт. Южно-Курильск, ул. Океанская, 17, тел. (4242) 55-65-88 (доб. 3), E-mail:
togpnyk@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

"23" марта 2021 г.

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад
"Аленка"*

юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 11 ч. 00 мин. «23» марта 2021 г.

по 12 ч. 55 мин. «23» марта 2021 г., проведена плановая выездная проверка

Лицо(а), проводившее проверку:

*главный государственный инспектор Южно-Курильского района по пожарному надзору М.А.
Белоковьяльский*

в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад "Аленка"

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад "Аленка" Ульянова Ольга Васильевна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Имеются заполнения проемов в	ч. 7, 8 ст. 88 Федеральный закон №	до 01.07.2021	

	противопожарных преградах (противопожарные двери) устройство для самозакрывания которых не обеспечивает возможность распространения пожара в обход этих преград из-за неплотного примыкания	123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, а именно пространства за фальшпотолками	п. 10. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	до 01.07.2021	
3.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания (не реже 1 раза в 5 лет) с составлением соответствующего протокола испытаний	пп. «Б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.07.2021	
4.	В помещении пожарного поста (пост охраны), не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.07.2021	
5.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.07.2021	
6.	На объекте защиты, в подвальном помещении, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.07.2021	
7.	На объекте защиты, подвальное помещение используется для хранения оборудования, мебели и различных предметов	пп. б п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	до 01.07.2021	
8.	На объекте защиты частично отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от	до 01.07.2021	

(АУПС, СОУЭ), а именно результаты пусконаладочных испытаний	16.09.2020 № 1479)		
---	--------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов.

Главный государственный инспектор
Южно-Курильского района
по пожарному надзору Белоковьяльский М.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

"23" марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад "Аленка" Ульянова Ольга Васильевна
(должность, фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)
(подпись)

"23" марта 2021 г.